



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

**Прокуратура
Назрановского района**

**Наьсарен района
прокуратура**

ул. Фабричная, 11/1, г. Назрань, РИ, 386101

31.07.2024 № 10-34-2024



Директору ГБОУ «НОШ №1
с.п.Экажево»

Толдиевой М.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона
в сфере электроэнергетики

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно п. п. 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 года № 204 (далее ПУЭ) определены критерии отнесения электроприемников к той или иной категории надежности электроснабжения.

В соответствии с п. 12.17 ПУЭ категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта. Сетевые организации при осуществлении технологического присоединения энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства юридических и физических лиц к электрическим сетям определяют категорию надежности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии и фиксируют ее в технических условиях и акте разграничения балансовой принадлежности электросетей.

На основании п. 1.2.18 Правил в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на три категории.

Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Прокуратура Назрановского района
Республики Ингушетия
№ 31.07.2024 № 10-34-2024

В силу п. 1.2.20 Правил, электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Согласно п. 5.1 "Свода правил по проектированию и строительству" СП 31-110-2003, утвержденных Постановлением Госстроя России от 26.11.2003 N 194, вступивших в действие с 01.01.2004, электроустановки учреждений образования, воспитания, подготовки кадров относятся ко второй категории по надежности электроснабжения.

В нарушение вышеперечисленных норм закона установлено, что вверенная Вам школа не обеспечена резервным источником питания.

Указанные обстоятельства свидетельствует о нарушении требований закона об электроэнергетике, являются причиной и условием нарушения нормальной деятельности образовательного процесса на период перерыва электроснабжения, тем самым нарушены права и законные интересы обучающихся.

Данные нарушения стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей уполномоченными работниками, а также отсутствием надлежащего контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, устранить допущенные нарушения законодательства.
2. О результатах принятых конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а также о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших нарушения закона, сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Прокурор района



Р.Б. Аушев